

DATOS GENERALES DE LA AGLOMERACIÓN

NOMBRE DE LA E.D.A.R.: CAMPILLOS
Nombre de la Aglomeración: CAMPILLOS
Población del Municipio o Núcleo: CAMPILLOS

LÍNEA DE AGUA

Habitantes equivalentes de diseño (h-e): 13.457 Caudal punta (m³/h): 95,54
Caudal medio (m³/día): 1.349 Caudal medio anual (m³/año): 702.503
Caudal máximo (m³/h): 168,6

PRETRATAMIENTO

Estación de bombeo: SI N° de bombas: 2 + 1
Rejas de gruesos: SI Tamices: 2
Desarenado: SI Desengrasado: SI

TRATAMIENTO SECUNDARIO: reactor biológico

Tipo de proceso: Aireación Prolongada Aporte de oxígeno: Superficial

TRATAMIENTO SECUNDARIO: decantador secundario

N° de unidades: 1 Diámetro: 14
N° de bombas recirculación de fangos: 2+1 Tipo de bombas: Sumergible

LÍNEA DE FANGOS

Espesamiento: Por gravedad Tratamiento químico: Polielectrolito C
Deshidratación: Centrífuga Destino: Compostaje
Número bombas de purga: 1 + 1

VERTIDO

Cauce inmediato: Arroyo del Chumbo Cauce principal: Río Guadalhorce

PARÁMETROS DE CONTROL

<input checked="" type="checkbox"/> Caudal de entrada	<input checked="" type="checkbox"/> Caudal de salida:
<input checked="" type="checkbox"/> Caudal de recirculación de fangos	<input checked="" type="checkbox"/> Caudal de purga de fangos:
<input checked="" type="checkbox"/> Nivel de Oxígeno	<input checked="" type="checkbox"/> Red-ox:
<input checked="" type="checkbox"/> Conductividad	<input checked="" type="checkbox"/> pH: