

DATOS GENERALES DE LA AGLOMERACIÓN

NOMBRE DE LA E.D.A.R.: ARCHIDONA
Nombre de la Aglomeración: ARCHIDONA
Población del Municipio o Núcleo: ARCHIDONA

LÍNEA DE AGUA

Habitantes equivalentes de diseño (h-e): 12.797 Caudal punta (m³/h): 89,25
Caudal medio (m³/día): 1.190 Caudal medio anual (m³/año): 570.221
Caudal máximo (m³/h): 148,75

PRETRATAMIENTO

Estación de bombeo: NO N° de bombas: _____
Rejas de gruesos: SI Tamices: 2
Desarenado: SI Desengrasado: SI

TRATAMIENTO SECUNDARIO: reactor biológico

Tipo de proceso: Aireación Prolongada Aporte de oxígeno: Superficial

TRATAMIENTO SECUNDARIO: decantador secundario

N° de unidades: 1 Diámetro: 14
N° de bombas recirculación de fangos: 2 + 1 Tipo de bombas: Sumergible

LÍNEA DE FANGOS

Espesamiento: Por gravedad Tratamiento químico: Polielectrolito Cat.
Deshidratación: Centrífuga Destino: Compostaje
Número bombas de purga: 1+1

VERTIDO

Cauce inmediato: Arroyo de la Fuente Cauce principal: Río Guadalhorce

PARÁMETROS DE CONTROL

<input checked="" type="checkbox"/> Caudal de entrada	<input checked="" type="checkbox"/> Caudal de salida:
<input checked="" type="checkbox"/> Caudal de recirculación de fangos	<input checked="" type="checkbox"/> Caudal de purga de fangos:
<input checked="" type="checkbox"/> Nivel de Oxígeno	<input checked="" type="checkbox"/> Red-ox:
<input checked="" type="checkbox"/> Conductividad	<input checked="" type="checkbox"/> pH: